

				F	E	D	C	B	A																		
				地面 沥青封口 200 减振槽300*300 填充细砂 隔振层10MM (油毛毡) 沥青封口 ±0.00 隔振层下方地面硬化 发电机基础剖面示意图																							
				1 发电机底座4500*1800*200MM，机座四周留300*300MM的减振槽； 2 隔振层厚10MM，采用油毛毡做隔振隔音材料； 3 减振槽宽300MM，用细砂充填，槽的顶部以沥青封口； 4 发电机底座表面用水泥浆找平； 5 基础材料：基础应用强度不低于C35混凝土； 6 发电机基础由中标人负责施工。																							
姓 名	NAME																										
专 业	SPEC																										
标准化审核																											
				<table><tr><td>项 目 名 称</td><td>华威莱多多物流园项目</td><td>设 计</td><td></td><td>图 纸 编 号</td><td></td></tr><tr><td>图 名</td><td>发电机房降噪方案设计图</td><td>审 核</td><td></td><td>日 期</td><td></td></tr><tr><td>备 注</td><td></td><td>共 张</td><td>第 张</td><td>比 例</td><td></td></tr></table>						项 目 名 称	华威莱多多物流园项目	设 计		图 纸 编 号		图 名	发电机房降噪方案设计图	审 核		日 期		备 注		共 张	第 张	比 例	
项 目 名 称	华威莱多多物流园项目	设 计		图 纸 编 号																							
图 名	发电机房降噪方案设计图	审 核		日 期																							
备 注		共 张	第 张	比 例																							
				F	E	D	C	B	A																		